

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

МЧС России по Челябинской области

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску

г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а, тел. 791-29-64, E-mail: gpn_chel@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 184/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 471 г. Челябинска»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Окорокова А.В. № 184 от 11.02.2021

(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

«17» марта 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 час.

«18» марта 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

проведена **плановая** выездная проверка

государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору Шевченко Романом Сергеевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

в отношении: МБДОУ «ДС №471 г. Челябинска», ул. Гагарина, 29А

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующим МБДОУ «ДС №471 г. Челябинска» Гааг О.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.	ст. 4, ст. 6, ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.08.2021	
2.	В подвале в местах пересечения противопожарных преград с коммуникациями не заделаны негорючими материалами обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость,	п.25 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020года.	01.08.2021	